



Prefeitura de Florianópolis
Secretaria Municipal de Saúde
Diretoria de Vigilância em Saúde
Gerência Laboratório de Saúde Pública de Florianópolis

Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Resultado Mensal de Análises de Água para Consumo Humano - Maio 2013

Concessionária: CASAN – Sistema Integrado Cubatão / Pilões

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif. Total	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
Port MS 2914/2011	número	Máx.5,0 U.T	Máx.15u.C	Mín.6,0 Máx 9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/l	Máx.0,2mg/l	Máx.1,5mg/l

AVENIDA IRINEU BORNHAUSEN, 3440 - AGRONOMICA - BEIRA MAR NORTE

7/5/2013	554	0,62	4	6,93	Ausência	Ausência	2,2	0,12	NR
21/5/2013	620	3,4	20	6,7	Ausência	Ausência	1,57	0,178	NR

RUA VISCONDE DE OURO PRETO, 549 CENTRO - CORPO BOMBEIROS

7/5/2013	553	0,22	2	7,14	Ausência	Ausência	2,2	0,117	NR
21/5/2013	619	0,62	6	6,56	Ausência	Ausência	1,91	0,245	NR

RUA DEPUTADO ANTONIO EDU VIEIRA 855 POSTO POLICIAL PANTANAL

7/5/2013	556	0,33	1	6,81	Ausência	Ausência	NR	0,121	NR
21/5/2013	622	0,56	4	6,8	Ausência	Ausência	1,96	0,183	NR

RUA JOAO PIO DUARTE DA SILVA, 1415 - ULS CORREGO GRANDE

7/5/2013	555	0,76	3	6,71	Ausência	Ausência	2,2	0,149	NR
21/5/2013	621	0,7	5	6,36	Ausência	Ausência	1,87	0,214	NR

RUA JOAO MOTTA ESPEZIM, 499 SACO DOS LIMOES COLEGIO GETULIO VARGAS

7/5/2013	557	0,23	2	6,81	Ausência	Ausência	NR	0,103	NR
21/5/2013	623	3,9	17	6,94	Ausência	Ausência	2,04	0,182	NR

AVENIDA ENGENHEIRO MAX DE SOUZA, S/N - SACO DA LAMA

2/5/2013	542	0,1	4	6,52	Positivo	Ausência	2,17	NR	NR
----------	-----	-----	---	------	----------	----------	------	----	----

AVENIDA GOVERNADOR GUSTAVO RICHARD, S/N - CENTRO - CENTRO SUL

9/5/2013	582	0,28	1	6,75	Ausência	Ausência	2,2	NR	NR
----------	-----	------	---	------	----------	----------	-----	----	----

AVENIDA HENRIQUE DA SILVA FONTES 6100 TRINDADE SMS

22/5/2013	656	0,93	6	6,89	Ausência	Ausência	1,51	NR	NR
-----------	-----	------	---	------	----------	----------	------	----	----

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif. Total	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
Port MS 2914/2011	número	Máx.5,0 U.T	Máx.15u.C	Mín.6,0 Máx 9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/l	Máx.0,2mg/l	Máx.1,5mg/l
AVENIDA JORJE LACERDA, 1559, ESCOLA ADOTIVA LIBERATO VALENTIM - COSTEIRA									
15/5/2013	601	0,16	2	7,06	Ausência	Ausência	2,2	NR	NR
AVENIDA JORGE LACERDA, 3010 - E. B. JULIO DA COSTA									
15/5/2013	604	0,05	2	6,82	Presença	Ausência	2,2	NR	NR
AVENIDA LAURO LINHARES, 208 - 5ª DP TRINDADE									
25/5/2013	661	6,1	14	6,9	Ausência	Ausência	2,2	NR	NR
AVENIDA MADRE BENVENUTA, 265 - ACADEMIA DE POLICIA - TRINDADE									
25/5/2013	664	0,21	1	6,89	Ausência	Ausência	2,2	NR	NR
AVENIDA MADRE BENVENUTA, 1197 - POSTO POLICIAL SANTA MONICA									
25/5/2013	666	0,24	6	6,88	Ausência	Ausência	2,2	NR	NR
AVENIDA MADRE BENVENUTA, 2007 UDESC									
25/5/2013	667	0,27	4	6,67	Ausência	Ausência	0,92	NR	NR
AVENIDA MAURO RAMOS, 499 - INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO									
9/5/2013	583	0,16	1	6,67	Ausência	Ausência	2,2	NR	NR
AVENIDA MAURO RAMOS, 950 - IFSC									
14/5/2013	593	2,7	4	7,22	Ausência	Ausência	2,2	NR	NR
AVENIDA PROFESSOR OTHON GAMA D'ECA, 756 - HEMOSC									
14/5/2013	595	0,17	1	6,76	Ausência	Ausência	2,2	NR	NR
RUA NESTOR PASSO, 2260 - ULS MONTE SERRAT									
2/5/2013	538	0,1	1	6,58	Ausência	Ausência	2,2	NR	NR
AVENIDA RIO BRANCO 90 POLICLINICA CENTRO									
14/5/2013	596	0,19	3	6,95	Ausência	Ausência	0,16	NR	NR
AVENIDA SANTA CATARINA, 1570 ULS BALNEARIO									
8/5/2013	565	3,2	8	6,74	Ausência	Ausência	2,2	NR	NR
RUA PADRE LOURENÇO RODRIGUES DE ANDRADE, 120 - STO ANTONIO DE LISBOA									
23/5/2013	649	0,07	3	6,61	Ausência	Ausência	0,65	NR	NR
RODOVIA VIRGILIO VARZEA, SN - ULS SACO GRANDE									
21/5/2013	625	0,31	3	6,89	Ausência	Ausência	1,34	NR	NR
RODOVIA SC-401, 114 - CCZ - ITACORUBI									
14/5/2013	598	0,01	1	5,64	Ausência	Ausência	0,86	NR	NR

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif. Total	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
Port MS 2914/2011	número	Máx.5,0 U.T	Máx.15u.C	Mín.6,0 Máx 9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/l	Máx.0,2mg/l	Máx.1,5mg/l
RUA ANIBAL NUNES PIRES, S/N - E.B. JUREMA CAVALAZZI MORRO DA QUEIMADA									
2/5/2013	540	0,1	4	6,56	Ausência	Ausência	1,57	NR	NR
RUA ARACY VAZ CALLADO, 742 - ULS ESTREITO									
8/5/2013	563	0,29	3	6,69	Ausência	Ausência	2,2	NR	NR
RUA ARACY VAZ CALLADO 1830 ULS COLONINHA									
8/5/2013	561	0,31	2	6,44	Ausência	Ausência	2,19	NR	NR
RUA ATAUF DE ANDRADE, S/N - MONTE CRISTO CRECHE CHICO MENDES									
8/5/2013	571	0,57	5	6,73	Ausência	Ausência	2,2	NR	NR
RUA BENTO GOIA, 113 - E B ALMIRANTE CARVALHAL									
2/5/2013	541	0,23	4	6,31	Ausência	Ausência	1,5	NR	NR
RUA CAPITAO EUCLIDES DE CASTRO 236 GUARDA MUNICIPAL									
2/5/2013	543	0,95	9	6,49	Ausência	Ausência	2,2	NR	NR
RUA CORONEL PEDRO DEMORO, 1998 - E B ADERBAL RAMOS DA SILVA									
8/5/2013	564	3	9	6,44	Ausência	Ausência	0,93	NR	NR
RUA DEPUTADO ANTONIO EDU VIEIRA 968 ULS PANTANAL									
25/5/2013	658	0,51	6	6,94	Ausência	Ausência	2,2	NR	NR
RUA FELIPE SCHMIDT, S/N - CENTRO LACEN									
14/5/2013	597	0,06	3	7,5	Ausência	Ausência	2,2	NR	NR
RUA FERMINO COSTA, 284 ULS VILA APARECIDA									
9/5/2013	577	0,22	1	6,86	Ausência	Ausência	2,2	NR	NR
RUA GENERAL EURICO GASPAR DUTRA 831 63º BATALHAO DE INFANTARIA									
9/5/2013	581	0,38	2	6,86	Ausência	Ausência	1,84	NR	NR
RUA IRMA BONAVIDA 286 ULS CAPOEIRAS									
8/5/2013	573	0,16	1	6,59	Ausência	Ausência	0,25	NR	NR
RUA JOAO CANCIO JACQUES 1461 ULS COSTEIRA DO PIRAJUBAE									
15/5/2013	602	0,05	2	7,03	Ausência	Ausência	2,12	NR	NR
RUA JOAO MEIRELLES SN ULS ABRAAO									
9/5/2013	576	0,41	6	7,04	Ausência	Ausência	2,2	NR	NR
RUA JOAQUIM NABUCO SN ULS MONTE CRISTO									
8/5/2013	572	0,1	2	6,73	Ausência	Ausência	1,84	NR	NR

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif. Total	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
Port MS 2914/2011	número	Máx.5,0 U.T	Máx.15u.C	Mín.6,0 Máx 9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/l	Máx.0,2mg/l	Máx.1,5mg/l
RUA MAJOR COSTA, 221 - HOSPITAL DA POLICIA MILITAR									
2/5/2013	537	0,08	3	6,29	Ausência	Ausência	1,8	NR	NR
RUA MANOEL PIZZOLATTI, 273 - ULS JARDIM ATLANTICO									
8/5/2013	568	0,19	1	6,92	Ausência	Ausência	2,2	NR	NR
RUA MARCUS AURÉLIO HOMEM, 366 - SERRINHA - CASA SÃO JOSÉ									
14/5/2013	592	0,1	1	7,65	Ausência	Ausência	2,2	NR	NR
RUA MARINHEIRO MAX SCHRAMM, 3028 ESCOLA DE APRENDIZES DA MARINHA									
8/5/2013	567	0,28	2	6,85	Ausência	Ausência	2,2	NR	NR
RUA IRMÃ BENWARDA, 297 - HOSPITAL CELSO RAMOS									
24/5/2013	652	0,39	3	6,77	Ausência	Ausência	2,16	NR	NR
RUA IRMÃ BENWARDA, 208 - MATERNIDADE CARMELA DUTRA									
24/5/2013	653	0,38	3	6,73	Ausência	Ausência	1,97	NR	NR
RUA PROFESSORA MARIA FLORA PAUSEWANG, S/N TRINDADE - ENTRADA HU									
25/5/2013	660	0,16	2	6,92	Ausência	Ausência	0,96	NR	NR
RUA RUI BARBOSA, 152 - HOSPITAL INFANTIL - AGRONOMICA									
25/5/2013	663	0,35	7	6,85	Ausência	Ausência	0,94	NR	NR
RUA RUI BARBOSA, 800 - HOSPITAL NEREU RAMOS - AGRONOMICA									
25/5/2013	662	0,2	3	7,2	Ausência	Ausência	2,16	NR	NR
RUA SILVA JARDIM, 360 - SENAC PRAINHA									
7/5/2013	559	0,1	2	6,73	Ausência	Ausência	2,05	NR	NR
RUA VEREADOR BATISTA PEREIRA. 306, E B IRINEU BORNHAUSEN ESTREITO									
8/5/2013	566	0,84	4	6,61	Ausência	Ausência	2,2	NR	NR
SERVIDAO FAMILIA FURTADO, S/N - CRECHE MORRO DA QUEIMADA									
2/5/2013	539	0,16	3	6,6	Ausência	Ausência	2,2	NR	NR
TRAVESSA DAS CRIANCAS 145 ULS MORRO DA CAIXA									
9/5/2013	575	0,19	2	7,41	Ausência	Ausência	2,2	NR	NR

LNR - Laudo Não Recebido

NR – Não realizado

Nota:

Parâmetros realizados pelo * LAMUF: Turbidez, Cor aparente, pH, Colif. Total, Colif. Fecal, Cloro Residual Livre

Parâmetros realizados pelo * QMC: Alumínio e Fluoreto

[Portaria MS 2914/2011.](#)

*LAMUF: Laboratório Municipal de Florianópolis

*QMC – Laboratório de Análises



Prefeitura de Florianópolis
Secretaria Municipal de Saúde
Diretoria de Vigilância em Saúde
Gerência Laboratório de Saúde Pública de Florianópolis

Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Resultado Mensal de Análises de Água para Consumo Humano – Maio 2013

Concessionária: CASAN – Costa Sul Leste

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif. Total	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
Port MS 2914/2011	número	Máx.5,0 U.T	Máx.15u.C	Mín.6,0 Máx 9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/l	Máx.0,2mg/l	Máx.1,5mg/l
AVENIDA DIOMÍCIO FREITAS, 3393 – CARIANOS – AEROPORTO HERCILIO LUZ									
16/5/2013	607	0,13	3	6,64	Ausência	Ausência	0,56	NR	NR
AVENIDA PEQUENO PRINCIPE, 1714 – ULS CAMPECHE									
13/5/2013	586	0,61	10	6,42	Ausência	Ausência	0,24	NR	NR
AVENIDA SANTOS DUMONT CARIANOS – LOCALIZA RENT A CAR									
16/5/2013	609	0,84	15	7,43	Ausência	Ausência	0,05	NR	NR
RODOVIA AÇORIANA, S/N – CRECHE ANNA SPYRIOS DIMATOS – TAPERA									
16/5/2013	611	0,41	4	6,49	Ausência	Ausência	0,69	NR	NR
RODOVIA BALDICERO FILOMENO, 756 – ULS ALTO RIBEIRAO									
20/5/2013	618	0,45	4	6,65	Ausência	Ausência	0,12	NR	NR
RODOVIA BALDICERO FILOMENO 7820 – FREGUESIA RIBEIRAO DA ILHA - POSTO POLICIAL									
20/5/2013	612	0,63	4	6,87	Ausência	Ausência	1,64	NR	NR
RODOVIA BALDICERO FILOMENO, 11263 – RIBEIRÃO DA ILHA CRECHE MARCELINO BARCELOS DUTRA									
20/5/2013	617	0,66	9	6,55	Ausência	Ausência	1,61	NR	NR
RODOVIA BALDICERO FILOMENO, 19795 – ULS CAIEIRA DA BARRA DO SUL									
20/5/2013	613	0,67	6	6,52	Presença	Presença	0,06	NR	NR
RODOVIA SC-406, 6074 - ULS ARMACAO									
6/5/2013	546	2,9	14	6,71	Ausência	Ausência	1,43	NR	NR
RUA ABELARDO OTACÍLIO GOMES, S/N – ULS PANTANO DO SUL									
6/5/2013	548	0,56	5	6,68	Ausência	Ausência	0,33	NR	NR

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif. Total	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
Port MS 2914/2011	número	Máx.5,0 U.T	Máx.15u.C	Mín.6,0 Máx 9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/l	Máx.0,2mg/l	Máx.1,5mg/l
RUA ALTAMIRO BARCELOS DUTRA 1195 BARRA DA LAGOA E. B. ACACIO GARIBALDI									
13/5/2013	591	0,55	3	6,35	Ausência	Ausência	0,38	NR	NR
RUA ALTAMIRO BARCELOS DUTRA 1205 ULS BARRA DA LAGOA									
13/5/2013	590	1,18	4	6,42	Ausência	Ausência	0,17	NR	NR
RUA DAS AREIAS, S/N - ULS TAPERA									
16/5/2013	610	0,52	7	6,88	Ausência	Ausência	1,07	NR	NR
RUA DO CONSELHO COMUNITARIO, S/N - ULS FAZENDA DO RIO TAVARES									
13/5/2013	584	0,78	10	6,7	Ausência	Ausência	1,29	NR	NR
RUA JOAO PACHECO DA COSTA 255 ULS LAGOA									
13/5/2013	589	0,5	4	6,21	Ausência	Ausência	0,87	NR	NR
RUA LAURINDO JANUARIO DA SILVEIRA, 2507 ULS CANTO DA LAGOA									
13/5/2013	588	0,15	4	6,76	Ausência	Ausência	0,23	NR	NR
RUA SILVIO LOPES DE ARAÚJO, S/N ULS RIO TAVARES									
13/5/2013	587	0,38	7	6,2	Ausência	Ausência	1,2	NR	NR
RUA VEREADOR OSVALDO BITTENCOURT, S/N ULS CARIANOS									
16/5/2013	605	0,27	3	6,35	Ausência	Ausência	0,43	NR	NR
RUA VEREADOR OSVALDO BITTENCOURT, S/N CARIANOS - CRECHE IDALINA UCHOA									
16/5/2013	606	0,23	3	6,63	Ausência	Ausência	1,87	NR	NR

LNR – Laudo Não Recebido

NR – Não realizado

Nota:

Parâmetros realizados pelo * LAMUF: Turbidez, Cor aparente, pH, Colif. Total, Colif. Fecal, Cloro Residual Livre

Parâmetros realizados pelo * QMC: Alumínio e Fluoreto

[Portaria MS 2914/2011.](#)

*LAMUF: Laboratório Municipal de Florianópolis

*QMC – Laboratório de Análises



Prefeitura de Florianópolis
Secretaria Municipal de Saúde
Diretoria de Vigilância em Saúde
Gerência Laboratório de Saúde Pública de Florianópolis

Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Resultado Mensal de Análises de Água para Consumo Humano – Maio 2013

Concessionária: CASAN – Costa Norte

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif. Total	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
Port MS 2914/2011	número	Máx.5,0 U.T	Máx.15u.C	Mín.6,0 Máx 9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/l	Máx.0,2mg/l	Máx.1,5mg/l
ESTRADA CRISTOVAO MACHADO NUNES PIRES, 1537, VARGEM GRANDE – E B ALBERTINA MADALENA									
22/5/2013	633	0,3	2	6,7	Presença	Ausência	0,89	NR	NR
PORTAL JURERE, 3530 – POSTO POLICIAL DANIELA									
23/5/2013	648	0,01	3	6,71	Ausência	Ausência	1,08	NR	NR
RODOVIA FRANCISCO FAUSTINO MARTINS SN ULS CANASVIEIRAS									
22/5/2013	635	0,08	2	7,03	Ausência	Ausência	0,8	NR	NR
RODOVIA FRANCISCO FAUSTINO MARTINS SN UPA NORTE CANASVIEIRAS									
22/5/2013	634	0,16	3	7,02	Ausência	Ausência	0,72	NR	NR
RODOVIA JOAO GUALBERTO SOARES SN ULS RIO VERMELHO									
22/5/2013	642	0,1	3	4,41	Ausência	Ausência	0,21	NR	NR
RODOVIA MANOEL LEONCIO DE SOUZA BRITO, S/N – ULS VARGEM PEQUENA									
22/5/2013	631	8	20	6,98	Ausência	Ausência	1,12	NR	NR
RUA ALCIDES BONATELLI, S/N – ULS PONTA DAS CANAS									
22/5/2013	637	1,57	4	6,88	Ausência	Ausência	1,26	NR	NR
RUA LEONEL PEREIRA, 273 – ULS CACHOEIRA DO BOM JESUS									
22/5/2013	636	2,1	5	6,85	Ausência	Ausência	1,21	NR	NR
RUA JURERE TRADICIONAL 242 ULS JURERE									
23/5/2013	645	0,01	2	6,66	Ausência	Ausência	1,79	NR	NR
RUA TOM TRAUGOTT WILD, 965 – IMOBILIARIA PRAIA BRAVA									
22/5/2013	638	0,07	2	7,2	Ausência	Ausência	0,59	NR	NR

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif. Total	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
Port MS 2914/2011	número	Máx.5,0 U.T	Máx.15u.C	Mín.6,0 Máx 9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/l	Máx.0,2mg/l	Máx.1,5mg/l
RUA VEREADOR ONILDO 1000 NEI SANTINHO									
22/5/2013	641	0,44	2	7	Ausência	Ausência	1,36	NR	NR
SERVIDAO UNIAO DA VITORIA 110 ULS VARGEM GRANDE									
22/5/2013	632	0,1	1	7,47	Ausência	Ausência	0,9	NR	NR
TRAVESSA DOS IMIGRANTES, 135 - ULS INGLESES									
22/5/2013	639	0,19	1	6,87	Ausência	Ausência	0,63	NR	NR

LNR - Laudo Não Recebido

NR – Não realizado

Nota:

Parâmetros realizados pelo * LAMUF: Turbidez, Cor aparente, pH, Colif. Total, Colif. Fecal, Cloro Residual Livre

Parâmetros realizados pelo * QMC: Alumínio e Fluoreto

[Portaria MS 2914/2011.](#)

*LAMUF: Laboratório Municipal de Florianópolis - *QMC – Laboratório de Análises

I

