



Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Resultado Mensal de Análises de Água para Consumo Humano – Outubro 2015

Concessionária: CASAN – Sistema Integrado Cubatão / Pilões

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif. Total	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
Port MS 2914/2011	Número	Máx.5,0 UT	Máx.15 uC	Mín.6,0 Máx 9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/L	Máx. 0,2 mg/L	Máx. 1,5 mg/L
AVENIDA MAURO RAMOS, 499, CENTRO - INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO									
05/10/2015	677	0,6	NR	NR	Ausência	Ausência	>2,20	NR	0,98
RUA MENINO DEUS, 376, CENTRO – HOSPITAL DE CARIDADE									
05/10/2015	678	0,52	NR	NR	Ausência	Ausência	1,52	NR	NR
RUA GENERAL NESTOR PASSOS, 2260, CENTRO - CENTRO DE SAÚDE MONTE SERRAT									
05/10/2015	679	0,54	NR	NR	Ausência	Ausência	1,96	NR	NR
RUA MAJOR COSTA, 221, CENTRO - HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR COMANDANTE LARA RIBAS									
05/10/2015	680	0,59	NR	NR	Ausência	Ausência	2,13	NR	NR
TRAVESSA VALDEMAR OSMAR HERMANN, 82, SAPÉ - CENTRO DE SAÚDE SAPÉ									
15/10/2015	697	4,79	NR	NR	Ausência	Ausência	1,26	NR	NR
RUA JOAQUIM NABUCO, S/Nº, MONTE CRISTO - CENTRO DE SAÚDE MONTE CRISTO									
15/10/2015	698	0,75	NR	NR	Ausência	Ausência	0,75	NR	NR
RUA ARACY VAZ CALLADO, 1830, COLONINHA - CENTRO DE SAÚDE COLONINHA									
15/10/2015	699	1,52	NR	NR	Ausência	Ausência	1,18	NR	NR
RUA ARACY VAZ CALLADO, 742, ESTREITO - CENTRO DE SAÚDE ESTREITO									
15/10/2015	700	2,39	NR	NR	Ausência	Ausência	1,52	NR	NR
AVENIDA SANTA CATARINA, 1570, BALNEÁRIO DO ESTREITO- CENTRO DE SAÚDE BALNEÁRIO									
15/10/2015	701	2,76	NR	NR	Ausência	Ausência	1,27	NR	NR
RUA IRMÃ BONAVITA, 286, CAPOEIRAS - CENTRO DE SAÚDE CAPOEIRAS									
15/10/2015	703	1,82	NR	NR	Ausência	Ausência	1,23	NR	NR
RUA DOUTOR HEITOR BLUM, 521, ESTREITO - POLICLINICA CONTINENTE									
15/10/2015	704	5,92	NR	NR	Ausência	Ausência	0,87	NR	0,87
23/10/2015	725	1,48	NR	NR	Ausência	Ausência	1,62	NR	NR
RUA ALEIXO ALVES DE SOUZA, S/Nº, JARDIM ATLÂNTICO - CENTRO DE SAÚDE JARDIM ATLÂNTICO									
15/10/2015	702	2,47	NR	NR	Ausência	Ausência	1,43	NR	NR
RUA JOÃO MEIRELLES, S/Nº, ABRAÃO - CENTRO DE SAÚDE ABRAÃO									
15/10/2015	708	1,64	NR	NR	Ausência	Ausência	1,48	NR	NR
AVENIDA ENGENHEIRO MAX DE SOUZA, S/Nº, COQUEIROS - PARQUE DE COQUEIROS									
15/10/2015	709	3,14	NR	NR	Ausência	Ausência	2,01	NR	NR
RODOVIA JOÃO PAULO, 1268, JOÃO PAULO - CENTRO DE SAÚDE JOÃO PAULO									
19/10/2015	718	0,8	NR	NR	Ausência	Ausência	2,19	NR	NR
RUA JOÃO PIO DUARTE DA SILVA, 1415, CÓRREGO GRANDE – CENTRO DE SAÚDE CORRÊGO GRANDE									
07/10/2015	683	0,73	NR	NR	Ausência	Ausência	1,84	NR	NR
RUA DEPUTADO ANTÔNIO EDU VIEIRA, 80, PANTANAL - BAND TV									
07/10/2015	684	0,4	NR	NR	Ausência	Ausência	1,83	NR	NR

LNR – Laudo Não Recebido

*LAMUF: Laboratório Municipal de Florianópolis

NR – Não realizado

*LACEN – Laboratório Central de Saúde Pública

Nota:

Parâmetros realizados pelo * LAMUF: Turbidez, Cor aparente, pH, Colif. Total, Colif. Fecal, Cloro Residual Livre

Parâmetros realizados pelo * LACEN: Alumínio e Fluoreto

Portaria MS 2914/2011.



Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Resultado Mensal de Análises de Água para Consumo Humano – Outubro 2015

Concessionária: CASAN – Sistema Integrado Cubatão / Pilões

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif. Total	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
Port MS 2914/2011	Número	Máx.5,0 UT	Máx.15 uC	Mín.6,0 Máx.9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/L	Máx. 0,2 mg/L	Máx. 1,5 mg/L
RUA ALDO ALVES, S/N, SACO DOS LIMÕES - CENTRO DE SAÚDE SACO DOS LIMÕES									
13/10/2015	696	1,65	NR	NR	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR
RUA PROFESSORA MARIA FLORA PAUSEWANG, S/N, TRINDADE - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO									
07/10/2015	685	0,63	NR	NR	Ausência	Ausência	0,17	NR	NR
RUA RUI BARBOSA, 800, AGRONÔMICA - HOSPITAL NEREU RAMOS									
01/10/2015	667	0,7	NR	NR	Ausência	Ausência	0,13	NR	NR
RUA RUI BARBOSA, 152, AGRONÔMICA - HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO									
01/10/2015	672	0,55	NR	NR	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR
RUA RUI BARBOSA, S/N, AGRONÔMICA - CENTRO DE SAÚDE AGRONÔMICA									
07/10/2015	686	0,84	NR	NR	Ausência	Ausência	1,82	NR	NR
AVENIDA PROFESSOR OTHON GAMA D'EÇA, 756, CENTRO - HEMOSC									
05/10/2015	673	0,71	NR	NR	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR
RUA IRMÃ BENWARDA, 208, CENTRO - MATERNIDADE CARMELA DUTRA									
05/10/2015	674	0,62	NR	NR	Ausência	Ausência	1,62	NR	NR
AVENIDA PROFESSOR OTHON GAMA D'EÇA, S/N, CENTRO - HOSPITAL GOVERNADOR CELSO RAMOS									
05/10/2015	675	0,7	NR	NR	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR
AVENIDA HERCÍLIO LUZ, 1302, CENTRO - MATERNIDADE CARLOS CORREA									
05/10/2015	676	1,34	NR	NR	Ausência	Ausência	>2,20	NR	NR
AVENIDA PROFESSOR HENRIQUE DA SILVA FONTES, 6100, TRINDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
07/10/2015	687	0,26	NR	NR	Ausência	Ausência	1,67	NR	NR
RODOVIA SC-401, 114, ITACORUBI - CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE									
07/10/2015	681	0,29	NR	NR	Ausência	Ausência	1,21	NR	NR
RUA ANTÔNIO AMARO VIEIRA, 2260, ITACORUBI - CENTRO DE SAÚDE ITACORUBI									
07/10/2015	682	0,57	NR	NR	Ausência	Ausência	0,72	NR	NR

LNR – Laudo Não Recebido

*LAMUF: Laboratório Municipal de Florianópolis

NR – Não realizado

*LACEN – Laboratório Central de Saúde Pública

Nota:

Parâmetros realizados pelo * LAMUF: Turbidez, Cor aparente, pH, Colif. Total, Colif. Fecal, Cloro Residual Livre

Parâmetros realizados pelo * LACEN: Alumínio e Fluoreto

Portaria MS 2914/2011.



Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Resultado Mensal de Análises de Água para Consumo Humano – Outubro 2015

Concessionária: CASAN – Costa Sul/Leste

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif. Total	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
Port MS 2914/2011	Número	Máx.5,0 UT	Máx.15 uC	Mín.6,0 Máx.9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/L	Máx. 0,2 mg/L	Máx. 1,5 mg/L
RUA VEREADOR OSVALDO BITTENCOURT, S/Nº, CARIANOS – CRECHE IDALINA OCHOA									
13/10/2015	688	1,51	NR	NR	Ausência	Ausência	2,14	NR	0,64
AVENIDA DIOMÍCIO FREITAS, 3393, CARIANOS – AEROPORTO HERCILIO LUZ									
13/10/2015	689	3,76	NR	NR	Ausência	Ausência	0,71	NR	NR
RUA DAS AREIAS, S/Nº, TAPERA - CENTRO DE SAÚDE TAPERA									
13/10/2015	691	3,83	NR	NR	Ausência	Ausência	1,09	NR	NR
RODOVIA AÇORIANA, S/Nº, TAPERA – CRECHE ANNA SPYRIOS DIMATOS									
13/10/2015	692	38,5	NR	NR	Ausência	Ausência	1,25	NR	1,79
RODOVIA BALDICERO FILOMENO, 19795, CAIEIRA DA BARRA DO SUL - CENTRO DE SAÚDE CAIEIRA DA BARRA DO SUL									
13/10/2015	693	0,69	NR	NR	Ausência	Ausência	0,04	NR	1,15
RUA JOÃO JOSÉ D'ÁVILA, S/Nº, RIBEIRÃO DA ILHA - CENTRO DE SAÚDE RIBEIRÃO									
13/10/2015	694	0,7	NR	NR	Ausência	Ausência	0,02	NR	NR
RUA SEVERIANO FIRMINO MARTINS, 69, RIBEIRÃO DA ILHA - CENTRO DE SAÚDE ALTO RIBEIRÃO									
13/10/2015	695	0,58	NR	NR	Ausência	Ausência	0,07	NR	NR

LNR – Laudo Não Recebido

*LAMUF: Laboratório Municipal de Florianópolis

NR – Não realizado

*LACEN – Laboratório Central de Saúde Pública

Nota:

Parâmetros realizados pelo * LAMUF: Turbidez, Cor aparente, pH, Colif. Total, Colif. Fecal, Cloro Residual Livre

Parâmetros realizados pelo * LACEN: Alumínio e Fluoreto

Portaria MS 2914/2011.



Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Resultado Mensal de Análises de Água para Consumo Humano – Outubro 2015
Concessionária: CASAN – Costa Norte

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif. Total	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
Port MS 2914/2011	Número	Máx. 5,0 UT	Máx. 15 uC	Mín. 6,0 Máx. 9,5	Ausência	Ausência	Mín. 0,2 g/L	Máx. 0,2 mg/L	Máx. 1,5 mg/L
RUA FRANCISCO FAUSTINO MARTINS, S/N, CANASVIEIRAS - CENTRO DE SAÚDE CANASVIEIRAS									
19/10/2015	710	0,18	NR	NR	Ausência	Ausência	0,79	NR	NR
RUA LEONEL PEREIRA, 273, CACHOEIRA DO BOM JESUS - CENTRO DE SAÚDE CACHOEIRA									
19/10/2015	711	0,43	NR	NR	Ausência	Ausência	1,24	NR	NR
RUA TOM TRAUOGOTT WILDI, S/N, PRAIA BRAVA - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PRAIA BRAVA									
19/10/2015	712	0,84	NR	NR	Ausência	Ausência	1,18	NR	NR
RUA ALCIDES BONATELLI, S/N, PONTA DAS CANAS - CENTRO DE SAÚDE PONTA DAS CANAS									
19/10/2015	713	0,46	NR	NR	Ausência	Ausência	1,38	NR	0,4
RUA JURERÉ TRADICIONAL, 242, JURERÉ - CENTRO DE SAÚDE JURERÉ									
19/10/2015	714	0,39	NR	NR	Ausência	Ausência	1,21	NR	NR
RUA JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA, 3547, PRAIA DO FORTE - ESCOLA DESDOBRADA PRAIA DO FORTE									
19/10/2015	716	1,36	NR	NR	Ausência	Ausência	1,82	NR	0,64
RODOVIA PORTAL JURERE, 3530, DANIELA - POSTO POLICIAL									
19/10/2015	717	0,29	NR	NR	Ausência	Ausência	1,84	NR	NR

LNR – Laudo Não Recebido

*LAMUF: Laboratório Municipal de Florianópolis

NR – Não Realizado

*LACEN – Laboratório Central de Saúde Pública

Nota:

Parâmetros realizados pelo *LAMUF: Turbidez, Cor aparente, pH, Colif. Total, Colif. Fecal, Cloro Residual Livre

Parâmetros realizados pelo *LACEN: Alumínio e Fluoreto

Portaria MS 2914/2011.